令和6年度　水質検査結果　　採水地点名:今市浄水場　浄水場入口(原水)

		項　目	単位	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1　月	2　月	3　月
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	200	350	310	430	730	350	1,700	340	390	700	210	380
		大腸菌		50	19	62	66	100	58	580	130	36	28	71	14
		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.003			0.003		
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.33			0.27			0.30			0.20		
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.11			0.11			0.10			0.08未満		
		ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
		四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
		クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
		クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
		臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
		ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		
		ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.06			0.01		
		鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.03			0.01未満		
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.4			7.3			6.6			7.8		
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.002			0.001未満		
		塩化物イオン	mg/L	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	3.9	3.8	4.3	4.2	3.1	4.3	4.3
		カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	36.9			38.4			35.3			37.8		
		蒸発残留物	mg/L	97			87			92			93		
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
		ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
		フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		有機物等(TOC)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3
		pH値		7.7	7.7	7.0	7.1	7.4	7.5	7.6	7.1	7.0	7.1	7.1	7.3
		味													
		臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
		色度	度	0.5未満	0.6	0.6	0.5	0.9	0.7	1.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		濁度	度	0.2	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	1.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3

(備考)　浄水前なので，水道法で規定する基準は適用されません