令和7年度　水質検査結果　　採水地点名:今市浄水場　浄水場入口(原水)

		項　目	単位	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	480	200	510	570								
		大腸菌		54	100	60	51								
		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満								
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満								
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満								
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満								
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.003								
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満								
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満								
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満								
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31			0.25								
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.12			0.11								
		ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満								
		四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満								
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満								
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満								
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満								
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満								
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満								
		ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満								
		塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満								
		クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満								
		クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満								
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満								
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満								
		臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満								
		総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満								
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満								
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満								
		ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満								
		ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満								
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満								
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.04								
		鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.02								
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満								
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.0			7.4								
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.002								
		塩化物イオン	mg/L	4.2		4.4	4.3								
		カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	36.0			36.4								
		蒸発残留物	mg/L	87			98								
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満								
		ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満								
		2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満								
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満								
		フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満								
		有機物等(TOC)	mg/L	0.2	0.3	0.4	0.3								
		pH値		7.3	7.3	7.0	7.3								
		味													
		臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭								
		色度	度	0.5	0.5未満	0.7	0.5								
		濁度	度	0.5	0.4	1.4	0.5								

(備考)　浄水前なので，水道法で規定する基準は適用されません