

令和7年度 水質検査結果

採水地点名:今市浄水場 浄水場入口(原水)

項 目		単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
健康に 関連する項目	一般細菌	個/mL	480	200	510	570	380							
	大腸菌		54	100	60	51	54							
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満								
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満								
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満								
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満								
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.003								
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満								
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31			0.25								
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12			0.11								
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満								
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満								
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満								
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満								
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満								
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満								
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満								
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満								
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満								
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満								
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満								
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満								
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満								
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満								
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満								
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満								
基準項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満								
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.04								
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.02								
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満								
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.0			7.4								
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.002								
	塩化物イオン	mg/L	4.2	4.1	4.4	4.3	4.3							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	36.0			36.4								
	蒸発残留物	mg/L	87			98								
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満								
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満								
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満								
	有機物等(TOC)	mg/L	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3							
水道水が有すべき性状に 関連する項目	pH値		7.3	7.3	7.0	7.3	7.8							
	味													
	臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭							
	色度	度	0.5	0.5未満	0.7	0.5	0.5							
	濁度	度	0.5	0.4	1.4	0.5	0.6							

(備考) 浄水前なので、水道法で規定する基準は適用されません