

令和7年度 水質検査結果 採水地点名: 今市浄水場 浄水場出口(浄水)

項 目			単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
残留塩素			mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4							
健康に 関連する 項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	1	0								
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満									
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満									
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003			0.003									
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満									
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満									
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.37			0.21									
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11			0.11									
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満									
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満			0.0002未満									
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満									
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満			0.06未満									
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満									
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006未満			0.006未満									
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満									
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満									
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満									
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満									
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満									
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満									
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.009未満			0.009未満									
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満									
水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満			0.01未満									
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満			0.01未満									
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満			0.01未満									
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満									
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.2			7.4									
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満			0.001未満									
	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.3	4.2	4.5	4.4	4.6								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	37.0			36.9									
	蒸発残留物	mg/L	500以下	83			90									
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満			0.02未満									
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満			0.005未満									
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満			0.0005未満									
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2	0.2未満	0.2	0.2	0.2								
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.0	7.0	7.6									
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									