令和8年度　水質検査結果　　採水地点名：今市浄水場　浄水場出口（浄水）

		項　目	単位	基準値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5					
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	1	1	0	1	0	1					
		大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満					
		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満					
		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003			0.003			0.003					
		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満					
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.31			0.31			0.25					
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11			0.11			0.10					
		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満					
		四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満					
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満					
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満					
		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満					
		ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
		塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満					
		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
		クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満					
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
		臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満					
		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満					
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.1			7.4			7.1					
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
		塩化物イオン	mg/L	200以下	4.6	4.5	4.4	4.3	3.9	3.9	4.2					
		カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40.5			38.2			37.3					
		蒸発残留物	mg/L	500以下	96			91			84					
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満					
		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満					
		フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満					
		有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満					
		pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.9					
		味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
		臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
		色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
		濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					