令和6年度　水質検査結果　　採水地点名：松田新田浄水場　浄水場入口（原水）

		項　目	単位	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	680	760	10,000	17,000	2,700	3,800	1,200	1,300	1,400	900	530	880
		大腸菌		110	46	4,500	86	150	130	240	460	120	520	180	220
		カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満
		水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満
		セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満
		鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満
		ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001			0.001未満				0.002		0.001
		六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満
		亜硝酸態窒素	mg/L			0.006			0.004未満			0.004未満			0.005
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.67			0.67			0.74			0.80
		フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
		ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満
		四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
		1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
		ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
		テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		塩素酸	mg/L			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
		クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
		クロロホルム	mg/L			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満
		ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
		ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
		臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		総トリハロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
		トリクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
		ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
		ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満
		ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満
		アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.23			0.21				0.05		0.09
		鉄及びその化合物	mg/L			0.16			0.18				0.04		0.08
		銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満
		ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.8			6.3				8.0		7.6
		マンガン及びその化合物	mg/L			0.014			0.014				0.005		0.007
		塩化物イオン	mg/L	4.6	4.8	4.1	4.4	4.2	3.0	4.5	4.7	4.7	6.3	5.1	5.9
		カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L			34.5			44.5				45.4		46.9
		蒸発残留物	mg/L			107			99			105			111
		陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
		ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
		フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
		有機物等(TOC)	mg/L	1.0	0.8	1.7	0.6	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.9
		pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	6.9	7.0	6.7	6.9	6.8
		味													
		臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
		色度	度	5.2	3.6	16.0	3.4	5.5	4.2	3.2	3.7	1.9	2.9	1.6	3.0
		濁度	度	9.2	2.5	12.0	1.8	3.0	2.7	2.1	2.5	1.1	1.8	0.8	1.7

（備考）　浄水前なので，水道法で規定する基準は適用されません