令和8年度　水質検査結果　　採水地点名：松田新田浄水場　浄水場入口（原水）

		項　目	単位	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	1,100	1,100	1,600									
		大腸菌		43	27	88									
		カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満									
		水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満									
		セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満									
		鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満									
		ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001									
		六価クロム化合物	mg/L			0.002未満									
		亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満									
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満									
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.72									
		フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満									
		ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満									
		四塩化炭素	mg/L			0.0002未満									
		1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満									
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満									
		ジクロロメタン	mg/L			0.002未満									
		テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満									
		トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満									
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L			0.000005未満									
		ベンゼン	mg/L			0.001未満									
		塩素酸	mg/L			0.06未満									
		クロロ酢酸	mg/L			0.002未満									
		クロロホルム	mg/L			0.006未満									
		ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満									
		ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満									
		臭素酸	mg/L			0.001未満									
		総トリハロメタン	mg/L			0.01未満									
		トリクロロ酢酸	mg/L			0.003未満									
		ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003未満									
		ブロモホルム	mg/L			0.009未満									
		ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満									
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満									
		アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.16									
		鉄及びその化合物	mg/L			0.13									
		銅及びその化合物	mg/L			0.1未満									
		ナトリウム及びその化合物	mg/L			7.1									
		マンガン及びその化合物	mg/L			0.012									
		塩化物イオン	mg/L	6.0	5.6	5.4									
		ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			43.2									
		蒸発残留物	mg/L			107									
		陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満									
		ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001									
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
		非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満									
		フェノール類	mg/L			0.0005未満									
		有機物等（TOC）	mg/L	0.8	0.7	0.8									
		pH値		7.1	7.2	7.0									
		味													
		臭気		藻臭	藻臭	藻臭									
		色度	度	2.5	3.3	2.7									
		濁度	度	2.2	2.0	1.5									

（備考）　浄水前なので，水道法で規定する基準は適用されません