令和8年度　水質検査結果　　採水地点名：白沢浄水場　浄水場入口（原水）

		項　目	単位	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	4	2	4	1	0							
		大腸菌		0	0	0	0	0							
		カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満		0.0003未満							
		水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満		0.00005未満							
		セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満		0.001未満							
		鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満		0.001未満							
		ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満		0.001未満							
		六価クロム化合物	mg/L			0.002未満		0.002未満							
		亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満		0.004未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満		0.001未満							
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			1.50		1.02							
		フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満		0.08未満							
		ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満		0.1未満							
		四塩化炭素	mg/L			0.0002未満		0.0002未満							
		1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満		0.005未満							
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満		0.004未満							
		ジクロロメタン	mg/L			0.002未満		0.002未満							
		テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満		0.001未満							
		トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満		0.001未満							
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L			0.000005未満		0.000005未満							
		ベンゼン	mg/L			0.001未満		0.001未満							
		塩素酸	mg/L			0.06未満		0.06未満							
		クロロ酢酸	mg/L			0.002未満		0.002未満							
		クロロホルム	mg/L			0.006未満		0.006未満							
		ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満		0.003未満							
		ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満		0.01未満							
		臭素酸	mg/L			0.001未満		0.001未満							
		総トリハロメタン	mg/L			0.01未満		0.01未満							
		トリクロロ酢酸	mg/L			0.003未満		0.003未満							
		ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003未満		0.003未満							
		ブロモホルム	mg/L			0.009未満		0.009未満							
		ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満		0.008未満							
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満		0.01未満							
		アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01未満		0.01未満							
		鉄及びその化合物	mg/L			0.02		0.01未満							
		銅及びその化合物	mg/L			0.1未満		0.1未満							
		ナトリウム及びその化合物	mg/L			7.6		7.7							
		マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満		0.001未満							
		塩化物イオン	mg/L	6.5	7.0	8.1	7.8	7.3							
		ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			53.9		53.3							
		蒸発残留物	mg/L			115		113							
		陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満		0.02未満							
		ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
		2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
		非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満		0.005未満							
		フェノール類	mg/L			0.0005未満		0.0005未満							
		有機物等（TOC）	mg/L	0.2未満	0.2	0.3	0.2	0.2							
		pH値		6.4	6.8	6.5	6.4	6.6							
		味													
		臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
		濁度	度	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

（備考）　浄水前なので，水道法で規定する基準は適用されません