

令和7年度 水質検査結果

採水地点名:白沢浄水場 浄水場出口(浄水)

項 目		単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
残留塩素		mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4							
健康に 関連する 項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0							
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		0.0003未満			0.0003未満							
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		0.00005未満			0.00005未満							
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満							
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		0.004未満			0.004未満							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1.47			1.37							
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08未満			0.08未満							
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1未満			0.1未満							
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		0.0002未満			0.0002未満							
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		0.005未満			0.005未満							
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		0.004未満			0.004未満							
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
基準項目	ベンゼン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満							
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満							
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006未満			0.006未満							
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003未満			0.003未満							
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.01未満			0.01未満							
	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.01未満			0.01未満							
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003未満			0.003未満							
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003未満			0.003未満							
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.009未満			0.009未満							
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満							
水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01未満			0.01未満							
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01未満			0.01未満							
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.01未満			0.01未満							
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1未満			0.1未満							
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.5			7.7							
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.001未満			0.001未満							
	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.2	6.6	6.9	6.7	6.3							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		51.0			52.7							
	蒸発残留物	mg/L	500以下		101			114							
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		0.02未満			0.02未満							
	ジオクシン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		0.005未満			0.005未満							
	フェノール類	mg/L	0.005以下		0.0005未満			0.0005未満							
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2							
	pH値		5.8以上8.6以下	6.4	6.6	6.7	6.7	6.9							
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							