令和7年度　水質検査結果　　採水地点名:今里浄水場　浄水場入口　2号井　(原水)

		項　目	単位	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1　月	2　月	3　月
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.93			1.16			0.88			0.86		
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
		ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
		四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
		クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
		クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
		臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
		ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		
		ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.0			0.0		
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03			0.03			0.06			0.04		
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.4			10.6			10.2			10.0		
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		
		塩化物イオン	mg/L	8.5	7.2	7.0	6.8	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.3	6.5	6.8
		カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	53.4			50.8			54.2			51.6		
		蒸発残留物	mg/L	112			111			122			112		
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
		ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
		フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		有機物等(TOC)	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
		pH値		6.4	6.7	6.5	6.5	6.8	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5
		味													
		臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(備考)　浄水前なので，水道法で規定する基準は適用されません