令和8年度　水質検査結果　　採水地点名:今里浄水場　浄水場入口　2号井　(原水)

		項　目	単位	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	1 0　月	1 1　月	1 2　月	1　月	2　月	3　月
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	1	0	0									
		大腸菌		0	0	0									
		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満											
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満											
		セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満											
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満											
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満											
		六価クロム化合物	mg/L	0.002未満											
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.03											
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満											
		ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満											
		四塩化炭素	mg/L	0.0002未満											
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満											
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満											
		ジクロロメタン	mg/L	0.002未満											
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満											
		トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満											
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.000005未満											
		ベンゼン	mg/L	0.001未満											
		塩素酸	mg/L	0.06未満											
		クロロ酢酸	mg/L	0.002未満											
		クロロホルム	mg/L	0.006未満											
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満											
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満											
		臭素酸	mg/L	0.001未満											
		総トリハロメタン	mg/L	0.01未満											
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満											
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満											
		ブロモホルム	mg/L	0.009未満											
		ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満											
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01											
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満											
		鉄及びその化合物	mg/L	0.06											
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満											
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.3											
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満											
		塩化物イオン	mg/L	8.5	7.5	8.2									
		ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	52.9											
		蒸発残留物	mg/L	119											
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満											
		ジェオスミン	mg/L			0.000001未満									
		2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満									
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満											
		フェノール類	mg/L	0.0005未満											
		有機物等(TOC)	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満									
		pH値		6.7	6.4	6.4									
		味													
		臭気		無臭	無臭	無臭									
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
		濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

(備考)　浄水前なので，水道法で規定する基準は適用されません