

採水地点名:今里浄水場 浄水場出口(浄水)

項 目			単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
残留塩素			mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5			
健康に関する項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満					
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満					
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満					
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満					
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満					
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満					
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満				0.004未満			0.004未満					
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.95				1.11			0.86					
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08未満				0.08未満			0.08未満					
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満				0.1未満			0.1未満					
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満					
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満				0.005未満			0.005未満					
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満				0.004未満			0.004未満					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満					
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満					
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満				0.06未満			0.06未満						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満						
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006未満				0.006未満			0.006未満						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満				0.003未満			0.003未満						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満				0.01未満			0.01未満						
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満				0.01未満			0.01未満						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満				0.003未満			0.003未満						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003未満				0.003未満			0.003未満						
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.009未満				0.009未満			0.009未満						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満				0.008未満			0.008未満						
水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満				0.01未満			0.01未満					
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満				0.01未満			0.01未満					
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満				0.01未満			0.01未満					
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満				0.1未満			0.1未満					
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.9				9.4			8.9					
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満					
	塩化物イオン	mg/L	200以下	12.2	7.9	6.9	6.6	5.8	5.7	5.8	5.9	6.0				
	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	47.6			44.6			46.2						
	蒸発残留物	mg/L	500以下	100			104			104						
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満				0.02未満			0.02未満					
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満				0.005未満			0.005未満					
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満					
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満			
	pH値		5.8以上8.6以下	6.4	6.5	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.5	6.9				
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				