

令和4年度 水質検査結果

採水地点名:今里浄水場 浄水場出口(浄水)

項目		単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.75			0.82			1.17			1.11
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.09			0.09			0.10			0.09
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.00			0.003未満			0.003未満			0.003未満
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満
	ブromホルム	mg/L	0.09以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.3			8.5			8.5			8.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.5	7.1	6.8	5.9	5.7	5.2	5.3	5.4	5.3	5.5	5.8	6.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			38.3			44.0			44.6			44.3
	蒸発残留物	mg/L	500以下			89			102			103			98
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.005以下			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.5	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.9	6.7	6.9
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

健康に  
関連する  
項目

基準  
項目

水道水  
が有す  
べき性  
状に  
関連する  
項目