

令和6年度 水質検査結果

採水地点名:謡辻浄水場 浄水場入口(原水)

項 目			単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
健康に 関連する 項目	一般細菌	個/mL		1	2	4	0	66	52	2	6	6	0	1	0
	大腸菌			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.94			0.85			2.06			1.60		
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
基準項目	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩素酸	mg/L		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	ジブromクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	ブromジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	ブromホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		4.5			4.6			5.1			5.1		
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	塩化物イオン	mg/L		3.1	2.5	2.8	3.0	1.9	2.0	3.4	3.3	3.8	4.1	4.6	4.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		40.8			39.4			52.9			44.6		
	蒸発残留物	mg/L		83			72			105			88		
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	ジェオスミン	mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	2-メチルイソボルネオール	mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	有機物等(TOC)	mg/L		0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	pH値			6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.6	6.5	6.5	6.7	6.7	6.7	6.4
	味														
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色度	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(備考) 浄水前なので、水道法で規定する基準は適用されません