

採水地点名: 謡辻浄水場 浄水場出口(浄水)

項 目		単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
残留塩素		mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
健康に 関連する 項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.23			0.82			1.94			1.67		
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
	水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
鉄及びその化合物		mg/L	0.3以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
銅及びその化合物		mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
ナトリウム及びその化合物		mg/L	200以下	4.6			4.7			5.2			5.3		
マンガン及びその化合物		mg/L	0.05以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
塩化物イオン		mg/L	200以下	3.1	2.7	2.9	3.1	2.3	2.8	3.6	3.4	3.9	4.3	4.7	4.7
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		mg/L	300以下	39.4			37.8			51.6			44.6		
蒸発残留物		mg/L	500以下	82			78			104			87		
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
ジェオスミン		mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
2-メチルインボルネオール		mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
非イオン界面活性剤		mg/L	0.02以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
フェノール類		mg/L	0.005以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
有機物等(TOC)		mg/L	3以下	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値			5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	6.8	6.6
味			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満