

令和7年度 水質検査結果

採水地点名: 謡辻浄水場 浄水場出口 (浄水)

項 目		単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
残留塩素		mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3								
健康に 関連する 項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0								
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満								
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満								
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満								
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.50			0.77								
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08未満			0.08未満								
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満								
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満			0.0002未満								
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満			0.06未満								
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満								
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006未満			0.006未満								
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満								
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満								
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満								
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満								
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満								
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.009未満			0.009未満								
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満								
基準項目	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満		0.01未満								
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満		0.01未満								
		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満		0.01未満								
		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満		0.1未満								
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.2		4.7								
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満		0.001未満								
		塩化物イオン	mg/L	200以下	4.2	2.7	3.0								
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	41.9		39.9								
		蒸発残留物	mg/L	500以下	81		74								
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満		0.02未満								
		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満							
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満							
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満		0.005未満								
		フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満		0.0005未満								
		有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
		pH値		5.8以上8.6以下	6.6	6.8	6.7								
		味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
		臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
		色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
		濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							