令和8年度　水質検査結果　　採水地点名：謡辻浄水場　浄水場出口（浄水）

		項　目	単位	基準値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0						
		大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満								
		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満								
		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満								
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満								
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.53			1.01								
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08未満			0.08未満								
		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満								
		四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満			0.0002未満								
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満								
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満								
		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満								
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000005未満			0.000005未満								
		ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
		塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満			0.06未満								
		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満								
		クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006未満			0.006未満								
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満								
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満								
		臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満								
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満								
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満								
		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.009未満			0.009未満								
		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満								
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満			0.01未満								
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満			0.01未満								
		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満			0.01未満								
		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満								
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.8			4.4								
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満			0.001未満								
		塩化物イオン	mg/L	200以下	3.6	3.1	3.4	3.2	2.5	3.3						
		カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40.1			36.7								
		蒸発残留物	mg/L	500以下	119			89								
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満			0.02未満								
		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満			0.005未満								
		フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満			0.0005未満								
		有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.3	0.2						
		pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.0	7.0	6.8	6.7						
		味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
		濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						