

## 採水地点名:篠井地区市民センター

| 項 目               |                   | 単位      | 基準値        | 4 月       | 5 月   | 6 月        | 7 月        | 8 月        | 9 月        | 1 0 月     | 1 1 月 | 1 2 月   | 1 月       | 2 月   | 3 月   |
|-------------------|-------------------|---------|------------|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-------|
| 残留塩素              |                   | mg/L    | 0.1以上      | 0.3       | 0.3   | 0.3        | 0.3        | 0.3        | 0.2        | 0.3       | 0.3   | 0.3     | 0.4       | 0.4   | 0.4   |
| 健康に関する項目          | 一般細菌              | 個/mL    | 100以下      | 0         | 1     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0     | 0       | 0         | 0     | 0     |
|                   | 大腸菌               |         | 検出されないこと   | 不検出       | 不検出   | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出       | 不検出   | 不検出     | 不検出       | 不検出   | 不検出   |
|                   | カドミウム及びその化合物      | mg/L    | 0.003以下    | 0.0003未満  |       |            | 0.0003未満   |            |            | 0.0003未満  |       |         | 0.0003未満  |       |       |
|                   | 水銀及びその化合物         | mg/L    | 0.0005以下   | 0.00005未満 |       |            | 0.00005未満  |            |            | 0.00005未満 |       |         | 0.00005未満 |       |       |
|                   | セレン及びその化合物        | mg/L    | 0.01以下     | 0.001未満   |       |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満   |       |         | 0.001未満   |       |       |
|                   | 鉛及びその化合物          | mg/L    | 0.01以下     | 0.001未満   |       |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満   |       |         | 0.001未満   |       |       |
|                   | ヒ素及びその化合物         | mg/L    | 0.01以下     | 0.003     |       |            | 0.003      |            |            | 0.003     |       |         | 0.003     |       |       |
|                   | 六価クロム化合物          | mg/L    | 0.02以下     | 0.002未満   |       |            | 0.002未満    |            |            | 0.002未満   |       |         | 0.002未満   |       |       |
|                   | 亜硝酸態窒素            | mg/L    | 0.04以下     | 0.004未満   |       |            | 0.004未満    |            |            | 0.004未満   |       |         | 0.004未満   |       |       |
|                   | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L    | 0.01以下     | 0.001未満   |       |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満   |       |         | 0.001未満   |       |       |
|                   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L    | 10以下       | 0.29      |       |            | 0.20       |            |            | 0.35      |       |         | 0.15      |       |       |
|                   | フッ素及びその化合物        | mg/L    | 0.8以下      | 0.11      |       |            | 0.11       |            |            | 0.10      |       |         | 0.08未満    |       |       |
|                   | ホウ素及びその化合物        | mg/L    | 1.0以下      | 0.1未満     |       |            | 0.1未満      |            |            | 0.1未満     |       |         | 0.1未満     |       |       |
|                   | 四塩化炭素             | mg/L    | 0.002以下    | 0.0002未満  |       |            | 0.0002未満   |            |            | 0.0002未満  |       |         | 0.0002未満  |       |       |
|                   | 1,4-ジオキサン         | mg/L    | 0.05以下     | 0.005未満   |       |            | 0.005未満    |            |            | 0.005未満   |       |         | 0.005未満   |       |       |
|                   | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L    | 0.04以下     | 0.004未満   |       |            | 0.004未満    |            |            | 0.004未満   |       |         | 0.004未満   |       |       |
|                   | ジクロロメタン           | mg/L    | 0.02以下     | 0.002未満   |       |            | 0.002未満    |            |            | 0.002未満   |       |         | 0.002未満   |       |       |
|                   | テトラクロロエチレン        | mg/L    | 0.01以下     | 0.001未満   |       |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満   |       |         | 0.001未満   |       |       |
|                   | トリクロロエチレン         | mg/L    | 0.01以下     | 0.001未満   |       |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満   |       |         | 0.001未満   |       |       |
|                   | ベンゼン              | mg/L    | 0.01以下     | 0.001未満   |       |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満   |       |         | 0.001未満   |       |       |
|                   | 塩素酸               | mg/L    | 0.6以下      | 0.06未満    |       |            | 0.06未満     |            |            | 0.07      |       |         | 0.06未満    |       |       |
|                   | クロロ酢酸             | mg/L    | 0.02以下     | 0.002未満   |       |            | 0.002未満    |            |            | 0.002未満   |       |         | 0.002未満   |       |       |
|                   | クロロホルム            | mg/L    | 0.06以下     | 0.006未満   |       |            | 0.006未満    |            |            | 0.006未満   |       |         | 0.006未満   |       |       |
|                   | ジクロロ酢酸            | mg/L    | 0.03以下     | 0.003未満   |       |            | 0.003未満    |            |            | 0.003未満   |       |         | 0.003未満   |       |       |
|                   | ジブロモクロロメタン        | mg/L    | 0.1以下      | 0.01未満    |       |            | 0.01未満     |            |            | 0.01未満    |       |         | 0.01未満    |       |       |
|                   | 臭素酸               | mg/L    | 0.01以下     | 0.001未満   |       |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満   |       |         | 0.001未満   |       |       |
|                   | 総トリハロメタン          | mg/L    | 0.1以下      | 0.01未満    |       |            | 0.01未満     |            |            | 0.01未満    |       |         | 0.01未満    |       |       |
|                   | トリクロロ酢酸           | mg/L    | 0.03以下     | 0.003未満   |       |            | 0.003未満    |            |            | 0.003未満   |       |         | 0.003未満   |       |       |
|                   | ブロモジクロロメタン        | mg/L    | 0.03以下     | 0.003未満   |       |            | 0.003未満    |            |            | 0.003未満   |       |         | 0.003未満   |       |       |
|                   | ブロモホルム            | mg/L    | 0.09以下     | 0.009未満   |       |            | 0.009未満    |            |            | 0.009未満   |       |         | 0.009未満   |       |       |
| ホルムアルデヒド          | mg/L              | 0.08以下  | 0.008未満    |           |       | 0.008未満    |            |            | 0.008未満    |           |       | 0.008未満 |           |       |       |
| 水道水が有すべき性状に関連する項目 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L    | 1.0以下      | 0.01未満    |       |            | 0.01未満     |            |            | 0.01未満    |       |         | 0.01未満    |       |       |
|                   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L    | 0.2以下      | 0.01未満    |       |            | 0.01未満     |            |            | 0.01未満    |       |         | 0.01未満    |       |       |
|                   | 鉄及びその化合物          | mg/L    | 0.3以下      | 0.01未満    |       |            | 0.01未満     |            |            | 0.01未満    |       |         | 0.01未満    |       |       |
|                   | 銅及びその化合物          | mg/L    | 1.0以下      | 0.1未満     |       |            | 0.1未満      |            |            | 0.1未満     |       |         | 0.1未満     |       |       |
|                   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L    | 200以下      | 7.2       |       |            | 7.2        |            |            | 7.5       |       |         | 7.4       |       |       |
|                   | マンガン及びその化合物       | mg/L    | 0.05以下     | 0.001未満   |       |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満   |       |         | 0.001未満   |       |       |
|                   | 塩化物イオン            | mg/L    | 200以下      | 4.2       | 4.1   | 4.2        | 4.1        | 4.2        | 4.0        | 4.3       | 4.3   | 4.4     | 3.4       | 4.6   | 4.5   |
|                   | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | mg/L    | 300以下      | 36.7      |       |            | 38.3       |            |            | 36.7      |       |         | 36.6      |       |       |
|                   | 蒸発残留物             | mg/L    | 500以下      | 89        |       |            | 87         |            |            | 92        |       |         | 84        |       |       |
|                   | 陰イオン界面活性剤         | mg/L    | 0.2以下      | 0.02未満    |       |            | 0.02未満     |            |            | 0.02未満    |       |         | 0.02未満    |       |       |
|                   | ジェオスミン            | mg/L    | 0.00001以下  |           |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |           |       |         |           |       |       |
|                   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L    | 0.00001以下  |           |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |           |       |         |           |       |       |
|                   | 非イオン界面活性剤         | mg/L    | 0.02以下     | 0.005未満   |       |            | 0.005未満    |            |            | 0.005未満   |       |         | 0.005未満   |       |       |
|                   | フェノール類            | mg/L    | 0.005以下    | 0.0005未満  |       |            | 0.0005未満   |            |            | 0.0005未満  |       |         | 0.0005未満  |       |       |
|                   | 有機物等(TOC)         | mg/L    | 3以下        | 0.2       | 0.2   | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2        | 0.2未満     | 0.2未満 | 0.2未満   | 0.2未満     | 0.2未満 | 0.2未満 |
|                   | pH値               |         | 5.8以上8.6以下 | 7.9       | 8.0   | 7.5        | 7.7        | 7.8        | 7.3        | 7.8       | 7.0   | 7.0     | 7.0       | 7.0   | 7.0   |
|                   | 味                 |         | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし  | 異常なし  |
| 臭気                |                   | 異常でないこと | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし  |       |
| 色度                | 度                 | 5以下     | 0.5未満      | 0.5未満     | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満     | 0.5未満 | 0.5未満   | 0.5未満     | 0.5未満 |       |
| 濁度                | 度                 | 2以下     | 0.1未満      | 0.1未満     | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満     | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満     | 0.1未満 |       |