

採水地点名:篠井地区市民センター

項 目		単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
残留塩素		mg/L	0.1以上	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3		
健康に関する項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0		
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003			0.003			0.003			0.003			
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.32			0.20			0.28			0.21			
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11			0.11			0.10			0.11			
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満				
水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.9			7.3			7.4			7.5			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.3	4.2	4.4	4.5	4.6	4.4	4.4	4.3	4.3	4.7	4.5		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	35.4			34.3			37.3			36.5			
	蒸発残留物	mg/L	500以下	78			89			90			86			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満		
	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.9	7.4	7.3	6.9	6.9	7.8	7.8	7.8		
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		