令和8年度　水質検査結果　　採水地点名：篠井地区市民センター

	項　目	単位	基準値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2					
基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0					
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満					
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満					
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003			0.003			0.003					
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満					
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.28			0.27			0.23					
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11			0.11			0.10					
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満					
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満					
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満					
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満					
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満					
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満					
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満					
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満					
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.8			7.1			6.9					
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.6	4.5	4.4	4.2	3.8	3.8	4.2					
	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	37.8			34.5			35.3					
	蒸発残留物	mg/L	500以下	95			93			82					
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満					
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満					
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満					
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満					
	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.5	7.1	7.3	6.9	6.9	6.9					
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					