

令和8年度 水質検査結果

採水地点名:城山地区市民センター

項 目			単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
残留塩素			mg/L	0.1以上	0.3	0.2	0.2									
健康に 関連する 項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0										
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満												
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満												
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満												
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満												
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003												
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満												
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.30												
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11												
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満												
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満												
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満												
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満												
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満												
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満												
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満												
	ペルフルオロオクタン、スルホン酸及びジペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000005未満												
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満												
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満												
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満												
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006未満												
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満												
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満												
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満												
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満													
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満													
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003未満													
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.009未満													
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満													
水道水が有すべき性状に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満												
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満												
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満												
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満												
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.0												
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満												
	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.6	4.5	4.6										
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39.4												
	蒸発残留物	mg/L	500以下	101												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満												
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満										
	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満										
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満												
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満												
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満										
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.4	7.3										
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満											