

令和5年度 水質検査結果

採水地点名:配水管理センター

項目		単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3				
健康 に 関 連 す る 項 目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	2				
	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満				
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満				
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満				
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満				
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.74			0.61			0.64				
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.08未満			0.08未満			0.09				
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満				
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満				
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満				
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
基 準 項 目	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満				
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満				
	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.013			0.012			0.006未満				
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満				
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満				
	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.02			0.02			0.01未満				
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.007			0.006			0.003未満				
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006			0.008			0.003				
	ブromホルム	mg/L	0.09以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満				
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満				
	水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 連 す る 項 目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.03			0.01			
		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			
ナトリウム及びその化合物		mg/L	200以下			6.5			7.2			8.9				
マンガン及びその化合物		mg/L	0.05以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
塩化物イオン		mg/L	200以下	8.9	7.9	7.6	7.1	6.6	7.1	6.5	7.4	7.6				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300以下			37.6			40.5			42.2				
蒸発残留物		mg/L	500以下			77			98			95				
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満				
ジェオスミン		mg/L	0.00001以下			0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001							
2-メチルインボルネオール		mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
非イオン界面活性剤		mg/L	0.02以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満				
フェノール類		mg/L	0.005以下			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
有機物等(TOC)		mg/L	3以下	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3				
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.0	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1					
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					