令和4年度　水質検査結果　　採水地点名:配水管理センター

		項　目	単位	基準値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	1 0　月	1 1　月	1 2　月	1　月	2　月	3　月
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.56			0.69			0.77			0.75
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.10			0.10			0.10			0.09
		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
		四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
		クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.010			0.009			0.006未満			0.006未満
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
		臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.02			0.02			0.01未満			0.01未満
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006			0.005			0.003未満			0.003未満
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006			0.007			0.004			0.003
		ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満
		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.02			0.01			0.01
		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01
		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6.8			7.4			8.5			8.8
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
		塩化物イオン	mg/L	200以下	8.1	7.4	6.8	7.5	7.1	6.8	6.8	7.0	7.7	7.4	9.7	8.0
		カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			35.9			42.9			43.1			45.3
		蒸発残留物	mg/L	500以下			80			100			101			106
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001	0.000002	0.000002	0.000003						
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
		フェノール類	mg/L	0.005以下			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
		有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3
		pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.7	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1
		味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	無色透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	無色透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満