

令和7年度 水質検査結果

採水地点名:姿川地区市民センター

項 目			単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
残留塩素			mg/L	0.1以上	0.3	0.2										
健康に 関連する項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0											
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出											
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下													
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下													
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													
	ベンゼン	mg/L	0.01以下													
	塩素酸	mg/L	0.6以下													
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													
	クロロホルム	mg/L	0.06以下													
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													
	ジブromokkろロメタン	mg/L	0.1以下													
	臭素酸	mg/L	0.01以下													
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下														
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下														
ブロモホルム	mg/L	0.09以下														
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下														
水道水が有すべき性状に 関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													
	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	7.2											
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下													
	蒸発残留物	mg/L	500以下													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													
	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下													
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													
	フェノール類	mg/L	0.005以下													
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5											
	pH値		5.8以上8.6以下	6.9	7.2											
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし												
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満												
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満												