令和8年度　水質検査結果　　採水地点名：雀宮地区市民センター

	項　目	単位	基準値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3						
基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0						
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			0.0003未満			0.0003未満						
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			0.00005未満			0.00005未満						
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満						
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			0.004未満			0.004未満						
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.72			0.61						
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.08未満			0.08未満						
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満						
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満			0.0002未満						
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満			0.005未満						
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.004未満			0.004未満						
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下			0.000005未満			0.000005未満						
	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満						
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満						
	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.006			0.008						
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満						
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.01未満			0.01未満						
	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01			0.02						
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005			0.005						
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.006						
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.009未満			0.009未満						
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満						
水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01未満			0.01未満						
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.02						
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.01未満			0.01未満						
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満						
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.8			6.8						
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.001未満			0.001未満						
	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.2	7.9	7.7	7.3	6.3	6.6						
	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			43.0			40.6						
	蒸発残留物	mg/L	500以下			101			104						
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			0.02未満			0.02未満						
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001	0.000002	0.000002	0.000002						
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満			0.005未満						
	フェノール類	mg/L	0.005以下			0.0005未満			0.0005未満						
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4						
	pH値		5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0	7.4	7.6	7.0						
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						