

令和7年度 水質検査結果

採水地点名: 滝の原自治公民館

項 目			単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
残留塩素			mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
健康に 関連する 項目	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌		検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001			0.001未満			0.001未満			
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				0.004未満			0.004未満			0.004未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.57			0.54			0.71			
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.08未満			0.08未満			0.08未満			
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.1未満			0.1未満			0.1未満			
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下				0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				0.005未満			0.005未満			0.005未満			
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				0.004未満			0.004未満			0.004未満			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	ベンゼン	mg/L	0.01以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	塩素酸	mg/L	0.6以下				0.06未満			0.06未満			0.06未満			
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	クロロホルム	mg/L	0.06以下				0.012			0.013			0.006未満			
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.003未満			0.003未満			0.003未満			
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.01未満			0.01未満			0.01未満			
臭素酸	mg/L	0.01以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.02			0.02			0.01未満				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.009			0.008			0.003				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.005			0.007			0.003				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				0.009未満			0.009未満			0.009未満				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				0.008未満			0.008未満			0.008未満				
水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.02			0.03			0.02			
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.1未満			0.1未満			0.1未満			
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				6.8			7.8			8.1			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	塩化物イオン	mg/L	200以下		7.8	7.2	6.8	7.0	6.7	7.3	6.8	6.9	7.0	7.3	8.8	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				38.2			41.5			45.8			
	蒸発残留物	mg/L	500以下				84			101			105			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				0.02未満			0.02未満			0.02未満			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				0.000002	0.000001	0.000002	0.000002						
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				0.005未満			0.005未満			0.005未満			
	フェノール類	mg/L	0.005以下				0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下		0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	
	pH値		5.8以上8.6以下		6.7	7.2	6.8	7.3	6.8	7.0	6.7	7.6	7.3	7.3	7.3	
	味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	2以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	