

令和7年度 水質検査結果

採水地点名:平石地区市民センター

項 目		単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
残留塩素		mg/L	0.1以上	0.3	0.2											
健康に 関連する項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0											
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出											
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		0.0003未満											
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		0.00005未満											
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満											
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満											
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満											
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		0.002未満											
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		0.004未満											
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満											
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1.37											
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08未満											
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1未満											
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		0.0002未満											
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		0.005未満											
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		0.004未満											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		0.002未満											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満											
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		0.001未満											
	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満											
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満											
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006未満											
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003未満											
	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.01未満											
	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満											
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.01未満											
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003未満											
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003未満											
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.009未満											
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満											
	水道水が有すべき性状に 関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01未満										
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2以下		0.01未満											
鉄及びその化合物		mg/L	0.3以下		0.01未満											
銅及びその化合物		mg/L	1.0以下		0.1未満											
ナトリウム及びその化合物		mg/L	200以下		7.3											
マンガン及びその化合物		mg/L	0.05以下		0.001未満											
塩化物イオン		mg/L	200以下	6.5	6.8											
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300以下		49.1											
蒸発残留物		mg/L	500以下		102											
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2以下		0.02未満											
ジェオスミン		mg/L	0.00001以下													
2-メチルインボルネオール		mg/L	0.00001以下													
非イオン界面活性剤		mg/L	0.02以下		0.005未満											
フェノール類		mg/L	0.005以下		0.0005未満											
有機物等(TOC)		mg/L	3以下	0.3	0.2未満											
pH値			5.8以上8.6以下	6.7	6.7											
味			異常でないこと	異常なし	異常なし											
臭気			異常でないこと	異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満												
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満												