令和8年度　水質検査結果　　採水地点名：平石地区市民センター

		項　目	単位	基準値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	1 0　月	1 1　月	1 2　月	1　月	2　月	3　月
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0						
		大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			0.0003未満		0.0003未満							
		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			0.00005未満		0.00005未満							
		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満							
		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満							
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満							
		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満		0.002未満							
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			0.004未満		0.004未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満							
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			1.21		0.93							
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.08未満		0.08未満							
		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満		0.1未満							
		四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満		0.0002未満							
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満		0.005未満							
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.004未満		0.004未満							
		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.002未満		0.002未満							
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満							
		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満							
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下			0.000005未満		0.000005未満							
		ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満							
		塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満		0.06未満							
		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満		0.002未満							
		クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.006未満		0.006未満							
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満		0.003未満							
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.01未満		0.01未満							
		臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満		0.001未満							
		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01未満		0.01未満							
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満		0.003未満							
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003未満		0.003未満							
		ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.009未満		0.009未満							
		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満		0.008未満							
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01未満		0.01未満							
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01未満		0.01未満							
		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.01未満		0.01未満							
		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満		0.1未満							
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.2		7.4							
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.001未満		0.001未満							
		塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	7.3	8.3	7.9	7.3	6.5						
		ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			41.1		50.9							
		蒸発残留物	mg/L	500以下			114		113							
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			0.02未満		0.02未満							
		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満		0.005未満							
		フェノール類	mg/L	0.005以下			0.0005未満		0.0005未満							
		有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2						
		pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	6.9	7.2	7.2	6.5						
		味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
		濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						