令和5年度　水質検査結果　　採水地点名：清原地区市民センター

		項　目	単位	基準値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	
		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	
		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.53			0.43			0.74			0.66	
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08			0.10			0.08			0.08	
		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
		四塩化炭素	mg/L	0.002以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		ベンゼン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.17			0.06			0.06未満	
		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
		クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006未満			0.011			0.006未満			0.006未満	
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.004			0.003未満			0.003未満	
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
		臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.01未満			0.02			0.01未満			0.01未満	
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.009			0.003			0.003未満	
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.006			0.003			0.003未満	
		ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	
		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.03			0.02			0.01未満	
		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.9			8.5			8.3			9.4	
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
		塩化物イオン	mg/L	200以下	10.1	9.4	7.3	8.6	8.9	7.3	7.3	8.0	8.6	9.7	9.9	9.3
		ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		33.4			38.2			39.3			42.9	
		蒸発残留物	mg/L	500以下		82			81			88			107	
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001	0.000002	0.000002	0.000001						
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満						
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
		フェノール類	mg/L	0.005以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
		pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2
		味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満