令和8年度　水質検査結果　　採水地点名：横川地区市民センター

		項　目	単位	基準値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3										
基準項目	健康に関連する項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0										
		大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出										
		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												
		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下												
		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												
		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
		四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												
		1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下												
		ベンゼン	mg/L	0.01以下												
		塩素酸	mg/L	0.6以下												
		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												
		クロロホルム	mg/L	0.06以下												
		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												
		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下												
		臭素酸	mg/L	0.01以下												
		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												
		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												
		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												
		ブロモホルム	mg/L	0.09以下												
		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												
		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
		マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												
		塩化物イオン	mg/L	200以下	9.3	8.7										
		ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下												
		蒸発残留物	mg/L	500以下												
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
		フェノール類	mg/L	0.005以下												
		有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.4										
		pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9										
		味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
		臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
		色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
		濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満										