

令和8年度 水質検査結果

採水地点名:横川地区市民センター

項 目		単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
残留塩素		mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.3								
健康 に 関 連 す る 項 目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0								
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			0.0003未満									
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			0.00005未満									
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満									
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満									
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満									
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			0.004未満									
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.80									
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.08未満									
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満									
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満									
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満									
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.004未満									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.002未満									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下			0.000005未満									
	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満									
	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満									
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満									
	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.010									
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満									
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.01未満									
	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満									
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.02									
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.01									
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004									
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.009未満									
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満									
基準 項 目	水道水が有すべき性状に 関 連 す る 項 目														
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01未満									
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01									
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.01未満									
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満									
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.7									
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.001未満									
	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.3	8.7	8.2	7.9								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			53.3									
	蒸発残留物	mg/L	500以下			95									
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			0.02未満									
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001	0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満								
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満									
	フェノール類	mg/L	0.005以下			0.0005未満									
	有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.4	0.3								
	pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.8	7.2								
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								