

令和8年度 水質検査結果

採水地点名:高松公民館

項 目			単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
残留塩素			mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
健康 に 関 連 す る 項 目	一般細菌	個/mL	100以下	1	0	0	0	0								
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満				0.0003未満								
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満				0.00005未満								
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満								
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001								
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満								
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満				0.002未満								
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満				0.004未満								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.77				0.98								
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08未満				0.08未満								
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満				0.1未満								
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満				0.0002未満								
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満				0.005未満								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満				0.004未満								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満				0.002未満								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満								
	ペルフルオロオクタン、スルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000005未満				0.000005未満								
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満								
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満				0.06未満								
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満				0.002未満								
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006未満				0.006未満								
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満				0.003未満								
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満				0.01未満								
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満									
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満				0.01未満									
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満				0.003未満									
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003				0.004									
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.009未満				0.009未満									
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満				0.008未満									
水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 連 す る 項 目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満				0.01未満								
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01				0.01								
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満				0.01未満								
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満				0.1未満								
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.6				8.2								
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満				0.001未満								
	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	8.0	7.9	7.7	7.2								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	43.2			44.7									
	蒸発残留物	mg/L	500以下	101				111								
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満				0.02未満								
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001								
	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満				0.005未満								
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満				0.0005未満								
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4								
	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	6.9	6.7	6.8	6.6								
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									