

令和6年度 水質検査結果

採水地点名: 謡辻公民館

項 目			単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
健康に 関連する 項目	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4		
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満		
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満		
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満				0.001			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.23			0.82				1.94			1.67		
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08未満			0.08未満				0.08未満			0.08未満		
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満		
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満		
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満		
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満		
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006未満			0.006未満				0.006未満			0.006未満		
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満		
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.009未満			0.009未満				0.009未満			0.009未満			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満			
水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.5			4.6			5.4			5.3			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1	2.7	2.9	3.1	2.3	2.8	3.6	3.4	3.9	4.3	4.7		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39.8			38.6			50.7			44.8			
	蒸発残留物	mg/L	500以下	83			73			103			89			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.0	6.9		
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		