

令和8年度 水質検査結果

採水地点名: 謡辻公民館

項 目		単位	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
残留塩素		mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3									
健康に 関連する 項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満											
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満											
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満											
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満											
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満											
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満											
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満											
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満											
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.53											
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08未満											
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満											
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満											
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満											
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満											
	ペルフルオロオクタン、スルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000005未満											
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満											
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満											
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満											
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006未満											
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満											
	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満											
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満											
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01未満											
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満											
	ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003未満											
ブromホルム	mg/L	0.09以下	0.009未満												
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満												
水道水が有すべき性状に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満											
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満											
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01未満											
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満											
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.9											
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満											
	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.5	3.1	3.4									
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40.4											
	蒸発残留物	mg/L	500以下	106											
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満											
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001未満									
	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満									
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満											
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満											
	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2未満	0.2	0.2未満									
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.2	7.1									
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										