

調査日：2017年2月13日


管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	中央小学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市中央本町1-29		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 88cm
	手すり (壁側)	固定式 L型	手摺間 74.5cm
手すり (移動側)	可動式 跳ね上げ	高さ 71cm	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		高さ 72.5cm
洗面台	上：76.5cm 下：65cm ボウル下：60cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・背もたれ		
備考	スロープ等：昇降口 車いすP：なし エレベーター：校舎にあり（2Fから体育館へのアクセス可）		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月20日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	東小学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市東埜田1-6-14		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 84.5cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 70cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ（ロック機能有り）	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 46cm
洗面台	上：76cm 下：72cm ボウル下：63cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・背もたれ		
備考	スロープ等：昇降口、来客用、体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年2月20日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	東小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市東塙田1-6-14		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸	開口幅	79.5cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 72cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高
洗面台	上：75cm 下：71cm ボウル下：61cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・背もたれ・ベビーシート・ベビーチェア		
備考	スロープ等：昇降口、来客用、体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：なし 体育館入口：開き戸		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	西小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市西 1-2-13		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 95 cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 69.5 cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ（ロック機能有り）	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 42 cm
洗面台	上：74.5cm 下：63.5cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・ベビーシート・ベビーチェア		
備考	スロープ等：体育館 車いすP：1台 エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	築瀬小学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市南大通り2-6-6		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 85 cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 69.5 cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ（ロック機能有り）	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 45.5 cm
洗面台	上：69.5cm 下：65.5cm ボウル下：55.5cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：来客用、体育館 車いすP：1台 エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	築瀬小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市南大通り2-6-6		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 90cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 69.5cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 41cm
洗面台	上：73.5cm 下：61.5cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・ベビーシート・ベビーチェア		
備考	スロープ等：来客用、体育館 車いすP：1台 エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年2月20日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	今泉小学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市元今泉1-7-29		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 79.5cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 66.5m
手すり (移動側)	固定式	T型	
高さ			78cm
高さ			71cm
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 44cm
洗面台	上：75cm 下：69cm（自動水栓）		
設備	非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：なし エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月21日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	陽南小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市大和1-10-15		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 83cm
	手すり (壁側)	固定式 L型	手摺間 70cm
手すり (移動側)	可動式 跳ね上げ	高さ 71cm	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		高さ 68.5cm
洗面台	上：76cm 下：64.5cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：なし エレベーター：なし 体育館入口：自動ドア 洗面台手すりと跳ね上げ手すり間：36cm		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	桜小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市桜3-2-22		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 88cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 76cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 46cm
洗面台	上：75cm 下：63cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・ベビーシート・ベビーチェア		
備考	スロープ等：来客用、体育館 車いすP：1台 エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月20日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	錦小学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市錦2-7-15		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 83cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 77cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 41.5cm
洗面台	上：71cm 下：68cm ボウル下：58cm（手動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：体育館 車いすP：なし エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月10日


管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	細谷小学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市細谷1丁目4-38		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 89cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 72cm
手すり (移動側)	可動式	スイング（ロック機能有り）	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 45cm
洗面台	上：76.5cm 下：65cm（自動水栓） トイレ外部に洗面台あり（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・背もたれ・介助シート（パブリックシート）		
備考	スロープ等：体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：2台 エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月10日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	細谷小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市細谷1丁目4-38		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 84cm
手すり (壁側)	固定式	I型（横）	手摺間 74cm
手すり (移動側)	固定式	T型	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 39cm
洗面台	上：73cm 下：62.5cm（自動水栓）		
設備	なし		
備考	スロープ等：体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：2台 エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	峰小学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市峰3-20-17		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 87cm
	手すり (壁側)	固定式 L型	手摺間 72cm
手すり (移動側)	可動式 跳ね上げ	高さ 72cm	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		高さ 73cm
洗面台	上：71.5cm 下：61.5cm（自動水栓）		
設備	非常呼出ボタン・子供用便座		
備考	スロープ等：昇降口、来客用、体育館 車いすP：なし エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月14日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	石井小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市石井町 1 2 1 3		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸	開口幅	92.5 cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 67 cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高
洗面台	上：75cm 下：62.5cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・ベビーシート・ベビーチェア		
備考	スロープ等：体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：なし 体育館入口：両側引き戸		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年2月20日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	泉が丘小学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市泉が丘7-12-14		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 85cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 68cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 46.5cm
洗面台	上：75cm 下：62.5cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：来客用（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月21日


管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	緑が丘小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市緑3-3-12		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 91cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 76cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 45.5cm
洗面台	上：74cm 下：70cm ボウル下：61cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・ベビーシート・ベビーチェア		
備考	スロープ等：昇降口、体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：なし 体育館入口：両側引き戸		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月21日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	宮の原小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市宮原4-1-14		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 92cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 75cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 45cm
洗面台	上：74.5cm 下：61.5cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・ベビーシート・ベビーチェア		
備考	スロープ等：昇降口、来客用、体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：なし 体育館入口：両側引き戸		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	陽東小学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市陽東2-16-36		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸（ストッパーなし）		開口幅 73.5cm
手すり （壁側）	固定式	L型	手摺間 75cm
手すり （移動側）	可動式	スイング（ロック機能有り）	
高さ			71.5cm
高さ			71cm
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 38.5cm
洗面台	上：75.5cm 下：64.5cm（手動水栓）		
設備	非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：昇降口、来客用、体育館 車いすP：1台 エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	陽東小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市陽東2-16-36		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 85.5cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 72cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 47cm
洗面台	上：75cm 下：61.5cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・ベビーシート・ベビーチェア		
備考	スロープ等：昇降口、来客用、体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：なし 体育館入口：両側引き戸		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像

