

調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	一条中学校（校舎1F～4F）		
所在地	宇都宮市京町9-25		
カテゴリー	中学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸	開口幅	100cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 68cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ（ロック機能有り）	
高さ			72cm
高さ			71.5cm
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 46cm
洗面台	上：74.5cm 下：71cm ボウル下：61.5cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・ベビーシート・ベビーチェア		
備考	スロープ等：建物全体 車いすP：？ エレベーター：有り この他、1F～4F各階に左側アプローチのトイレ有り		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	一条中学校（外部）		
所在地	宇都宮市京町9-25		
カテゴリー	中学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 84cm
	手すり (壁側)	固定式 L型	手摺間 66cm
手すり (移動側)	可動式 跳ね上げ（ロック機能有り）	高さ 75.5cm	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 41cm
洗面台	上：75cm 下：71cm ボウル下：63cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・背もたれ		
備考	スロープ等：校庭内を通る 車いすP：？ エレベーター：-		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	旭中学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市天神1-1-42		
カテゴリー	中学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 85cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 72cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ（ロック機能有り）	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 45cm
洗面台	上：72.5cm 下：59cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：来客用、体育館 車いすP：1台 エレベーター：有り		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	旭中学校（体育館1F）		
所在地	宇都宮市天神1-1-42		
カテゴリー	中学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 82cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 68cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 45.5cm
洗面台	上：74.5cm 下：61cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：来客用、体育館 車いすP：1台 エレベーター：有り		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	旭中学校（体育館2F）		
所在地	宇都宮市天神1-1-42		
カテゴリー	中学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 82cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 67.5cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 45cm
洗面台	上：75.5cm 下：62cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：来客用、体育館 車いすP：1台 エレベーター：有り		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年2月13日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	旭中学校（体育館4F）		
所在地	宇都宮市天神1-1-42		
カテゴリー	中学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 81.5 cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 86 cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 45 cm
洗面台	簡易洗面台（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座 ・ 非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：来客用、体育館 車いすP：1台 エレベーター：有り		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年2月21日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	陽西中学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市陽西町1-16		
カテゴリー	中学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸	開口幅	89cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 73cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 46cm
洗面台	上：74.5cm 下：70.5cm ボウル下：61.5cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・背もたれ		
備考	スロープ等：昇降口、来客用、体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：校舎、体育館		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月21日


管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	陽西中学校（体育館1F）		
所在地	宇都宮市陽西町1-16		
カテゴリー	中学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 84.5cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 70cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 45cm
洗面台	上：74.5cm 下：61cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・ベビーシート・ベビーチェア		
備考	スロープ等：昇降口、来客用、体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：校舎、体育館 体育館入口：両側引き戸		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年2月21日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	陽西中学校（体育館3F）		
所在地	宇都宮市陽西町1-16		
カテゴリー	中学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 85cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 68cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 45cm
洗面台	上：75cm 下：61.5cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：昇降口、来客用、体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：校舎、体育館 体育館入口：両側引き戸		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月10日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	宮の原中学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市鶴田町261-3		
カテゴリー	中学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸	開口幅	91cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 71cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高
洗面台	上：70.5cm 下：66.5cm ボウル下：59cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：昇降口、来客用 車いすP：なし エレベーター：なし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月10日


管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	星が丘中学校（体育館）		
所在地	宇都宮市星が丘2-3-31		
カテゴリー	中学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 85.5cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 71cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 47cm
洗面台	上：74cm 下：62cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：なし 体育館入口：両側引き戸		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像

