

調査日：2017年2月9日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	上河内東小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市下小倉町1302		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸	開口幅	93.5cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 70cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ（ロック機能有り）	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高
洗面台	上：71.5cm 下：68cm ボウル下：61cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・ベビーシート		
備考	スロープ等：体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：なし 体育館入口：開き戸（手前側）		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月9日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	上河内西小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市関白町471		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸	開口幅	84cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 80cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高
洗面台	上：74.5cm 下：67.5cm（手動水栓）		
設備	非常呼出ボタン・点字案内		
備考	スロープ等：体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：なし エレベーター：なし 体育館入口：自動ドア		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年2月9日


管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	上河内中央小学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市中里町201-1		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸	開口幅	80.5cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 70.5cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ（ロック機能有り）	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高
洗面台	上：74.5cm 下：69cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：体育館（多目的トイレなし） 車いすP：1台 エレベーター：なし 校舎入りぐりスロープ有り 体育館スロープ有るが多目的トイレなし		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年4月4日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	上河内地区市民センター（1F）		
所在地	宇都宮市中里町181-3		
カテゴリー	地区市民センター		
男女別	男女共用		
扉	引戸	開口幅	85cm
手すり （壁側）	固定式	L型	手摺間 70cm
手すり （移動側）	可動式	跳ね上げ式（ロック機能あり）	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高
洗面台	上：77cm 下：67cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・オストメイト洗浄・非常呼出ボタン・背もたれ ベビーシート・ベビーチェア・着替え台		
備考	スロープ等：有り（点字ブロック敷設有り） 車いすP：3台 エレベーター：有り 入り口：自動ドア		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年4月4日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	上河内地区市民センター（2F）		
所在地	宇都宮市中里町181-3		
カテゴリー	地区市民センター		
男女別	男女共用		
扉	引戸	開口幅	85cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 70cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ式（ロック機能あり）	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高
洗面台	上：77cm 下：67cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・オストメイト洗浄・非常呼出ボタン・背もたれ ベビーシート・ベビーチェア・着替え台		
備考	スロープ等：有り（点字ブロック敷設有り） 車いすP：3台 エレベーター：有り 入り口：自動ドア		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像

