

ダイオキシン類測定結果(平成24年度)

施設名	試料名	試料採取日	測定結果	基準値	単位		
南清掃センター	排ガス	1号炉	平成24年5月21日	0.12	1	ng-TEQ/Nm ³	
		2号炉	平成24年5月1日	0.079			
	焼却灰	1号炉	平成24年5月21日	0.00015	3	ng-TEQ/g	
		2号炉	平成24年5月1日	0.0015			
	飛灰	1号炉	平成24年5月21日	1.6	薬剤処理を行っているため基準は適用されない		
		2号炉	平成24年5月1日	2.9			
クリーンパーク茂原	排ガス	1号炉	平成24年4月2日	0.00025	0.1		ng-TEQ/Nm ³
			平成24年7月30日	0.00012			
			平成24年10月15日	0.000061			
			平成25年1月7日	0.000092			
		2号炉	平成24年4月25日	0.00036			
			平成24年7月13日	0.000084			
			平成24年10月15日	0.000096			
			平成25年2月19日	0.0019			
		3号炉	平成24年4月2日	0.0063			
			平成24年7月13日	0.00011			
			平成24年11月27日	0.00022			
			平成25年1月7日	0.00018			
	焼却灰	1号炉	平成24年4月2日	0.019	3	ng-TEQ/g	
		2号炉	平成24年4月25日	0.038			
		3号炉	平成24年4月2日	0.021			
	溶融スラグ		平成24年4月2日	0.000035			
	飛灰	1号炉	平成24年4月2日	0.86	薬剤処理を行っているため基準は適用されない		
2号炉		平成24年4月25日	1.0				
3号炉		平成24年4月2日	0.57				
溶融炉		平成24年4月2日	0.010				
排水 ^{※1}		平成24年4月2日	0.00028	10	pg-TEQ/l		

※1 下水道放流