

## ダイオキシン類測定結果(平成25年度)

施設名	試料名	試料採取日	測定結果	基準値	単位	
南清掃センター	排ガス	1号炉	平成25年05月29日	0.097	1	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>
		2号炉	平成25年05月29日	0.11		
	焼却灰	1号炉	平成25年05月29日	0.00086	3	ng-TEQ/g
		2号炉	平成25年05月29日	0.0063		
	飛灰	1号炉	平成25年05月29日	1.4	薬剤処理を行っているため基準は適用されない	ng-TEQ/g
		2号炉	平成25年05月29日	1.6		
クリーンパーク茂原	排ガス	1号炉	平成25年04月30日	0.0011	0.1	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>
			平成25年08月02日	0.00020		
			平成25年10月03日	0.00024		
			平成26年01月06日	0.00019		
		2号炉	平成25年04月19日	0.00026		
			平成25年07月26日	0.0024		
			平成25年10月03日	0.00010		
			平成26年02月17日	0.00012		
		3号炉	平成25年04月19日	0.000091		
			平成25年07月26日	0.000086		
			平成25年11月18日	0.00011		
			平成26年01月06日	0.0052		
	焼却灰	1号炉	平成25年04月30日	0.014	3	ng-TEQ/g
		2号炉	平成25年04月19日	0.22		
		3号炉	平成25年04月19日	0.019		
	溶融スラグ		平成25年04月30日	0.000050	薬剤処理を行っているため基準は適用されない	ng-TEQ/g
	飛灰	1号炉	平成25年04月30日	2.3		
2号炉		平成25年04月19日	1.3			
3号炉		平成25年04月19日	0.89			
溶融炉		平成25年04月30日	0.0056			
排水 <sup>※1</sup>		平成25年04月19日	0.0015	10	pg-TEQ/l	

※1 下水道放流