

## ダイオキシン類測定結果(平成26年度)

施設名	試料名	試料採取日	測定結果	基準値	単位	
南清掃センター	排ガス	1号炉	平成26年05月02日	0.00025	1	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>
		2号炉	平成26年05月02日	0.13		
	焼却灰	1号炉	平成26年05月02日	0.0035	3	ng-TEQ/g
		2号炉	平成26年05月02日	0.0013		
	飛灰	1号炉	平成26年05月02日	2.1	薬剤処理を行っているため基準は適用されない	ng-TEQ/g
		2号炉	平成26年05月02日	1.9		
クリーンパーク茂原	排ガス	1号炉	平成26年04月30日	0.0076	0.1	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>
			平成26年08月12日	0.00066		
			平成26年10月22日	0.0040		
			平成27年01月16日	0.000084		
		2号炉	平成26年05月27日	0.00020		
			平成26年07月22日	0.00024		
			平成26年10月22日	0.00020		
			平成27年02月18日	0.00027		
		3号炉	平成26年04月30日	0.00013		
			平成26年07月22日	0.00032		
			平成26年11月11日	0.00016		
			平成27年01月22日	0.00040		
	焼却灰	1号炉	平成26年04月30日	0.014	3	ng-TEQ/g
		2号炉	平成26年05月27日	0.017		
		3号炉	平成26年04月30日	0.016		
	溶融スラグ		平成26年04月30日	0.00000064	薬剤処理を行っているため基準は適用されない	ng-TEQ/g
飛灰	1号炉	平成26年04月30日	0.70			
	2号炉	平成26年05月27日	2.5			
	3号炉	平成26年04月30日	0.86			
	溶融炉	平成26年04月30日	0.014			
排水 <sup>※1</sup>		平成26年04月30日	0.013	10	pg-TEQ/l	

※1 下水道放流