

# 配管 水圧 気密 満水 煙 試験結果報告書

確 認	
総括監督員	監督員

(あて先) 宇都宮市長 佐藤栄一

名 称  
受注者 住 所  
代 表 者  
現場代理人

下記の通り、配管試験を行いましたので、写真（又は試験チャート）を添付し報告いたします。

工事名称						
工事場所	宇都宮市	工 種	設 備			
対象媒体	水・排水・ガス・冷温水・冷却水・その他 ( )	実施年月日	令和	年	月 日	
試験担当	Ⓜ	実施系統	添 付 図			
試験圧力	(MP a)	接続箇所数	箇 所			
試験結果	開始時	時 刻	(午前・午後)		時 分	
		圧 力	(MP a)			
		気 温	( °C )			
	終了時	時 刻	(午前・午後)		時 分	
		圧 力	(MP a)			
		気 温	( °C )			
	保 持 時 間					
圧力低下又は上昇		(有・無)				
目視による漏洩				※ 有	箇所	
判 定						
[備 考]						