

# 照 度 測 定 表

確 認	
監督員	代理人

工 事 名 称										
工 事 場 所	宇都宮市									
測 定 年 月 日	令和 年 月 日									
天 候					気 温	℃				
測 定 者					立 会 者					
測 定 器 具	名 称									
	型 式									
	製 造 メーカー									
	製 造 年 月									
	製 造 番 号									
	校 正 年 月									
測 定 箇 所	測 定 値 (Lx)					平 均 照 度 (Lx)	基 準 高 (cm)	判 定		
	1	2	3	4	5					

※測定器具の校正証の写しを添付すること。(備考)測定開始前、原則として電球5分間、放電灯は30分間点灯しておくこと。