

懇話会意見の水運用基本計画への反映

《水運用基本計画関係》

	懇話会の主な意見	水運用基本計画への反映
1	<p>【19頁】</p> <p>計画書の中で「また、他系統からのバックアップができない今市水系の配水異常時の対応について、本市の他の水系から水運用を可能とする増圧施設や配水整備網を検討する。」との表記がわかりにくい。</p>	<p>計画書本文中、「系統」と「水系」の表記が混在してわかりにくいため、当該箇所について以下のとおり表記を改めるもの。</p> <p>⇒「また、今市浄水場から配水する今市水系は、標高が高く他の水系からバックアップができないことから、水質事故等により配水異常が生じた場合に対応するため、配管整備網や増圧施設の整備を検討する。」</p>
2	<p>漏水対策は重要であり、計画書に載せるべきではないか。</p>	<p>漏水対策については、上下水道有収率向上計画の中で進めていることから、この計画と連携を図ることとし、20頁 9『計画推進の体系』の中に位置付けるもの。</p>