

資料 3

平成 20 年 2 月 28 日
上下水道事業懇話会

老朽配水管布設替計画（案）の一部修正について

	旧	新	修正の趣旨
1	<p>【6 頁】「エ ダクタイトル 鋳鉄管」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国内の全配水管の 50% を占めており、本市においても、昭和 36 年から市内全域に布設している。 ～～2 点め, 3 点め省略～～ ・40 年以上経過した老朽管も存在するが、布設年度が不明の管が多く、これらの調査・整理が必要である。 	<ul style="list-style-type: none"> ・市内の全配水管の 80% を占めている。 <p>本市においても、昭和 36 年から市内全域に布設しており 40 年以上経過した管も存在する。また、既設団地の受け入れなどにより布設年度が不明の管もあり、これらの調査・整理が必要である。</p>	<p>ダクタイトル 鋳鉄管の現況及び性能を説明する表記が、1 点めと 4 点めの表現にわかりにくい部分があることから、表現を整理し、1 点めにまとめることとするもの。</p>
2	<p>【10 頁】「(1) 基本方針」</p> <p>ア インチ管, ミリ管及び高級鋳鉄管の無ライニング管については、「老朽配水管」として位置付け, すべて布設替を行う。</p>	<p>ア インチ管, ミリ管及び高級鋳鉄管の無ライニング管については、「老朽配水管」として位置付け, すべてダクタイトル 鋳鉄管に布設替を行う。</p>	<p>インチ管, ミリ管及び高級鋳鉄管の老朽配水管の付設替について, どのような管に入れ替えるのか具体的に表記されていなかったため, 管種を表記することとするもの。</p>
3	<p>【11 頁】「老朽配水管布設替計画表」</p>	<p style="text-align: center;">別紙参照</p>	<p>老朽配水管付設替計画は, 布設替年度が平成 20～24 年度までについては「前期計画」, 平成 25～29 年度までについては「後期計画」に区分されるため, 当該表記を加えることとするもの。</p>

