

中間検査チェックシート（鉄筋コンクリート造）

（指摘事項）

鉄筋コンクリートー 1

検査年月日 年 月 日	特定工程年月日 年 月 日	後続工程 (可・不可)	工事監理者等 (立会者)	(所属) (氏名)
工事監理者等への指摘事項				

（集団規定）

検 査 項 目		内 容		監理者用			検査機関用		
				検 査 日	検査方法 A:目視検査 B:計測検査 ／:該当なし	結果 適・否	結 果		
							1次 審査	2次 審査	修正 月/日
1	全 般	a	確認表示板の確認		A	適・否			
		b	設計図書等の備え付け		A	適・否			
		c	仮囲い防護網等の設置状況		A	適・否			
2	敷地の安全性(法19条)	a	がけ、擁壁の安全性 (当該地及び周辺地)		A	適・否			
3	接道状況 (法42, 43条)	a	道路の幅員の確認		B	適・否			
		b	道路に接する敷地の長さの確認		B	適・否			
		c	敷地内通路, 専用通路の幅の確認		B	適・否			
		d	2項道路の後退確認 (距離, 杭, 塀等)		B	適・否			
		e	法43条許可等条件との整合		B	適・否			
4	敷地及び 建物配置	a	敷地境界の確認		B	適・否			
		b	土地の形状と高低差の確認		B	適・否			
		c	建物の配置の確認(道路, 隣地)		B	適・否			
		d	建築物等の越境の有無		A	適・否			
		e	建ぺい率, 容積率の確認		B	適・否			
5	地区計画, 建築協定	a	建物の配置の確認(道路, 隣地)		B	適・否			
		b	最高の高さ, 軒の高さ		B	適・否			
6	第一種 低層住居専 用地域	a	最高の高さ, 軒の高さ		B	適・否			
		b	北側隣地斜線の確認		B	適・否			
7	道路斜線 (法56条)	a	建築確認図書の立面図との整合		A	適・否			
		b	道路後退距離の確認(塀 1.2m以下の確認, 擁壁の確認)		B	適・否			
8	日影規制 (法56条の2)	a	一低で軒の高さが7mを超える		B	適・否			
		b	その他の地区で高さが10mを超える		B	適・否			

(单体規定)

鉄筋コンクリート-2

検 査 項 目			内 容		監理者用		検査機関用			
					検 査 日	検査方法	結果	結 果		
						A:目視検査 B:計測検査 /:該当なし	適・否	1次	2次	
								審査	審査	修正 月/日
全 体	1	全 体 形 状 及 び 部 材 の 配 置	①	建物の形状		A	適・否			
			②	柱, 梁の配置		A	適・否			
③			耐力壁の配置		A	適・否				
④			床版の配置		A	適・否				
	2	使 用 材 料	①	コンクリートの種類		A	適・否			
②			鉄筋の種類		A	適・否				
重 点 項 目	3	柱	①	形状, 寸法		B	適・否			
			②	主筋の径, 本数, 配置		A・B	適・否			
			③	継手位置, 継手長, フック		A・B	適・否			
			④	帯筋の径, 本数, 配置		A・B	適・否			
			⑤	かぶり厚		B	適・否			
	4	大梁	①	形状, 寸法		B	適・否			
			②	主筋の径, 本数, 配置		A・B	適・否			
			③	継手位置, 継手長, 定着長, フック		A・B	適・否			
			④	あばら筋の径, 本数, 配置		A・B	適・否			
			⑤	貫通部補強		A	適・否			
			⑥	かぶり厚		B	適・否			
	5	小梁	①	形状, 寸法		B	適・否			
			②	主筋の径, 本数, 配置		A・B	適・否			
			③	継手位置, 継手長, フック		A・B	適・否			
			④	あばら筋の径, 本数, 配置		A・B	適・否			
			⑤	かぶり厚		B	適・否			
	6	耐力壁	①	壁厚		B	適・否			
			②	鉄筋の径, 本数, 配置		A・B	適・否			
			③	継手位置, 継手長		A・B	適・否			
			④	開口部補強		A	適・否			
			⑤	かぶり厚		B	適・否			
	7	床板	①	版厚		B	適・否			
			②	鉄筋の径, 本数, 配置		A・B	適・否			
			③	継手位置, 継手長		A・B	適・否			
④			かぶり厚		B	適・否				
※ 備 考										

