

液化石油ガス設備工事届明細書 (1t以上3t未満の容器による貯蔵)

(液化石油ガス法第38条の3)

特定液化石油ガス設備工事 昭・平 年 月 日
 事業届出受理年月日・番号 第 号

設備工事事業者	従事した液化石油ガス設備士氏名・免状番号等	氏名	免状番号	最終受講年月日(5年毎)
			第 号	平成 年 月 日
			第 号	平成 年 月 日
			第 号	平成 年 月 日

当該設備工事を行った建築物の名称等	(名称)
液化石油ガスを供給する販売事業者の名称等	(名称) (所在地)
設備工事の完了年月日	年 月 日
充てん事業者の名称	(名称)

バルク供給に係るものを除く供給設備の技術上の基準
 (* 該当箇所に○印又は必要事項を記入してください。)

規則	項目	基準及び措置等		
第18条	イ	保安距離	第1種保安物件 () m (16.97m以上) 第2種保安物件 () m (11.31m以上)	
		障壁の有無	<input type="checkbox"/> あり(障壁構造について確認できる図面等を添付) <input type="checkbox"/> なし	
	ロ	火気を取り扱う施設	<input type="checkbox"/> 最寄りの火気を取り扱う施設 () m 5m以上	
		滞留防止措置	<input type="checkbox"/> 流動防止措置 ()	
	ハ	滞留防止措置	イに添付する図面等に記載	
		さく・へい	<input type="checkbox"/> ボンベ小屋壁(障壁を含む) <input type="checkbox"/> その他 ()	
	ホ	警戒標	<input type="checkbox"/> 液化石油ガス貯蔵施設又はLPガス貯蔵施設 <input type="checkbox"/> 火気厳禁(赤色文字) <input type="checkbox"/> 燃の文字(赤色文字)	
		消火設備	(能力単位 A-4・B-10) () 本	
	チ	軽量な屋根又は遮へい板	<input type="checkbox"/> 軽量な屋根 <input type="checkbox"/> 遮へい板	
		転落・転倒防止措置	<input type="checkbox"/> 鉄鎖、ロープ等による固定(充てん量10kg以上の容器)	
第8条	リ	充てん容器	<input type="checkbox"/> 腐しよく防止措置(排水の良い水平な場所又は水平な台上)	
	4号	供給能力	<input type="checkbox"/> 一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量に適合する数量の液化石油ガスを供給しうるものであること	
	5号	バルブ・集合装置・供給管及びガス栓	<input type="checkbox"/> 使用上支障のある腐しよく、割れ等の欠陥がないものであること	
	6号	バルブ・集合装置及び供給管	<input type="checkbox"/> 腐しよくを防止する措置を講ずること	
	7号	バルブ・集合装置及び供給管の材料	<input type="checkbox"/> その使用条件等に照らし適切なものであること	
	8号	耐圧試験	集合装置及び供給管	<input type="checkbox"/> 充てん容器又は貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の間に設置される管(試験圧力2.6MPa以上) <input type="checkbox"/> 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の管(試験圧力0.8MPa以上)
		引張試験	集合管等	<input type="checkbox"/> 充てん容器等と集合装置に係る照合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質感を接続する硬質感以外の管(引張試験・接続された状態で1キロニュートン以上)
	9号	気密試験	供給管	<input type="checkbox"/> 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の供給管(試験圧力0.15MPa以上) <input type="checkbox"/> 上記以外の供給管(試験圧力8.4KPa以上)
	10	バルブ・集合装置及び供給管	<input type="checkbox"/> 漏えい試験に合格するものであること	
	11	燃焼器入口圧力保持(供給管等)	<input type="checkbox"/> 生活の用に供する液化石油ガス(2.0KPa以上3.3KPa以下) <input type="checkbox"/> 上記以外のものにあつては、使用する燃焼器に適合した圧力	
12	管損傷防止	<input type="checkbox"/> 損傷を受けるおそれのある供給管の損傷防止措置		
13	設置位置	<input type="checkbox"/> 地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下のおそれのある場所、建物の基礎面下に設置しない		
14	危険標識	<input type="checkbox"/> 危険標識の設置(地盤面上設置及び危害をおよぼすおそれのあるときに限る)		
15	温度変化	<input type="checkbox"/> 温度の変化による長さの変化を吸収する措置(貯蔵能力1,000kg以上の貯蔵設備に係るものに限り地盤面下に埋設されているものを除く)		
16	滞留液化物の排除	<input type="checkbox"/> 滞留液化物の排除措置(貯蔵能力が500kg以上の貯蔵設備に係るものに限り)		
18	ガス栓の設置	<input type="checkbox"/> 一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、ガスメータの入口側の供給管に設置		
19	気化装置	腐しよく・割れ等	<input type="checkbox"/> 使用上支障のある腐しよく、割れ等の欠陥がないものであること	
		耐圧試験	<input type="checkbox"/> 試験圧力2.6MPa以上	
		直火加熱構造	<input type="checkbox"/> 直火加熱構造でないこと	
		流出防止措置	<input type="checkbox"/> 液状の液化石油ガスの流出防止措置	
	凍結防止措置	<input type="checkbox"/> 温水部の凍結防止措置(温水加熱構造のみ)		

第 20 条	調整器	漏れ等	<input type="checkbox"/> 使用上支障のある漏れ等、割れ等の欠陥がないものであり、かつ、消費する液化石油ガスに適合したものであること
		耐圧試験	<input type="checkbox"/> 二段式減圧用二次側以外 (試験圧力 2.6 MPa 以上)
			<input type="checkbox"/> 二段式減圧用二次側 (試験圧力 0.8 MPa 以上)
		気密試験	<input type="checkbox"/> 二段式減圧用二次側以外 (試験圧力 1.56 MPa 以上)
			<input type="checkbox"/> 二段式減圧用二次側 (試験圧力 0.15 MPa 以上)
	調整圧力	<input type="checkbox"/> 生活の用に供するものに係るもの (2.3 KPa 以上 3.3 KPa 以下)	
		<input type="checkbox"/> 上記以外のものに係るもの (使用する燃焼器に適合した圧力)	
	閉そく圧力	<input type="checkbox"/> 生活の用に供するものに係るもの (3.5 KPa 以下)	
		<input type="checkbox"/> 上記以外のものに係るもの (使用する燃焼器に適合した圧力)	
	21	地下室等	<input type="checkbox"/> 供給・消費・特定供給設備告示に適合
22	体積販売時の供給設備	<input type="checkbox"/> 一定の流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能を有するガスメータ <input type="checkbox"/> ガス漏れ検知器連動自動ガス遮断機能 <input type="checkbox"/> 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器 <input type="checkbox"/> 消費者の形態に特段の事情あり <input type="checkbox"/> 消費設備の所有者等から承諾が得られない	
表示	施行後のプレート表示	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 不要	
		<input type="checkbox"/> 2 以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事 <input type="checkbox"/> 屋内配管 4 m 以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事	
燃焼器具	<input type="checkbox"/> 風呂釜 (<input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 立消え安全装置付 <input type="checkbox"/> 排気筒) <input type="checkbox"/> GHP <input type="checkbox"/> 給湯器 (<input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 立消え安全装置付 <input type="checkbox"/> 排気筒) <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 瞬間湯沸器 (<input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 立消え安全装置付 <input type="checkbox"/> 排気筒) <input type="checkbox"/> コンロ (<input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/> 移動式 <input type="checkbox"/> 立消え安全装置付 <input type="checkbox"/> 排気フード)		
	接続管類	<input type="checkbox"/> 金属管 <input type="checkbox"/> 低圧ホース <input type="checkbox"/> ゴム管 <input type="checkbox"/> 金属フレキ <input type="checkbox"/> その他 ()	

※添付書類

- (1) 案内図 (施設又は建築物の位置を示す図)
- (2) 供給設備付近の配置図 (施設等の内における貯蔵場所を示す見取図) 及び障壁等の構造図 (火気距離, 保安距離, 火気施設距離等明記)
- (3) 配管図 (アイソメ図)
- (4) 気密試験結果 (自記圧力計録)
- (5) 写真 供給設備 (容器, 集合配管, 容器置場付近, 屋根等, 埋設配管, 消火設備, 警戒標, さく, へい等)
消費設備 (ガス漏れ警報装置)