

## 耐震診断結果(安全性の評価)の集計表(宇都宮市所管分)

単位:棟

用途	公共建築物					民間建築物					合計
	安全性の評価			改修中	小計	安全性の評価			改修中	小計	
	I	II	III			I	II	III			
学校 小学校、中学校、中等教育学校の 前期課程若しくは特別支援学校			39		39			2		2	41
体育館(一般公共の用に供されるもの)			1		1					0	1
病院、診療所					0			1		1	1
劇場、観覧場、映画館、演芸場			1		1					0	1
集会場、公会堂					0					0	0
百貨店、マーケットその他の物品販売業を 営む店舗					0	1	1	2		4	4
ホテル、旅館					0			1		1	1
博物館、美術館、図書館			3		3					0	3
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラ ブ、ダンスホールその他これらに類するも の					0	1				1	1
保健所、税務署その他これらに類する公益 上必要な建築物			1		1					0	1
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供す る建築物					0					0	0
合計	0	0	45	0	45	2	1	6	0	9	54

※安全性の評価 I:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性が高い**  
 II:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性がある**  
 III:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性が低い**

安全性の評価Ⅰ～Ⅲは、**震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。**  
 安全性の評価Ⅲは、現行耐震基準に相当するものです。安全性の評価Ⅰ又はⅡの場合は、現行耐震基準を下回る評価となりますが、**いずれの評価に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。**