

令和6年度 維持管理の状況に関する情報(クリーンパーク茂原)

1.処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	廃棄物の種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	一般廃棄物	トン	3827.95	3986.13	1924.46	0.00	3463.15	3908.35	3950.7	393.87	942.50	3848.37		
2号炉	一般廃棄物		3092.87	2130.92	3837.53	3968.73	0.00	2049.22	3992.99	3838.21	3803.20	459.84		
3号炉	一般廃棄物		3832.61	3954.70	2441.27	4083.11	4144.99	2065.07	150.95	3836.19	3781.52	3949.13		

2.燃焼室中の燃焼ガスの温度 3.集じんに入流する燃焼ガスの温度 4.煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

測定位置	別紙,測定位置図のとおり
測定結果が得られた日	連続測定記録については、インターネットで公表することが難しいため資料を現地施設に取り揃えてあります。
測定結果	

5.煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度及びばい煙量又はばい煙濃度

1号炉	測定年月日			4月25日		6月3日		8月19日		10月21日		12月25日	1月6日		
	結果報告年月日			5月17日		6月12日		9月2日		11月12日		1月15日	1月22日		
	項目	単位	基準値												
	硫黄酸化物	ppm	30以下	2.4		4.2		3		3.2		11			
	ばいじん(O ₂ 12%)	g/ Nm ³	0.02以下	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満			
	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	50以下	8未満		15		10未満		14		14			
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	70以下	20		21		29		28		25			
	全水銀	μ g/m ³	30以下	0.14				0.024		0.031			0.16		
	測定年月日			4月30日				8月16日		10月29日			1月30日		
	結果報告年月日			5月27日				9月17日		11月27日			2月20日		
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ Nm ³	0.1以下	0.014				0.00029		0.000072			0.00005		

2号炉	測定年月日			4月24日		6月3日			9月18日	10月21日		12月9日			
	結果報告年月日			5月17日		6月12日			9月25日	11月12日		1月16日			
	項目	単位	基準値												
	硫黄酸化物	ppm	30以下	1.0未満		2.5			3.9	1.0未満		4.7			
	ばいじん(O ₂ 12%)	g/ Nm ³	0.02以下	0.001未満		0.001未満			0.001	0.001未満		0.001未満			
	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	50以下	9未満		10未満			10未満	10未満		9未満			
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	70以下	34		32			30	16		20			
	全水銀	μ g/m ³	30以下	0.18					0.035	0.006未満					
	測定年月日			4月22日			7月29日			10月29日					
	結果報告年月日			5月27日			8月27日			11月27日					
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ Nm ³	0.1以下	0.000078			0.00008			0.000065					

3号炉	測定年月日			4月25日		6月24日		8月19日			11月5日	12月9日	1月6日		
	結果報告年月日			5月17日		7月2日		9月2日			11月28日	1月16日	1月22日		
	項目	単位	基準値												
	硫黄酸化物	ppm	30以下	3.0		4.2		1.0未満			1.2	3.4			
	ばいじん(O ₂ 12%)	g/ Nm ³	0.02以下	0.001未満		0.002		0.001未満			0.001未満	0.001未満			
	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	50以下	9未満		9未満		9未満			9未満	9未満			
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	70以下	24		43		28			32	20			
	全水銀	μ g/m ³	30以下	0.28				0.063			0.15		0.029		
	測定年月日			4月30日			7月29日				11月5日		1月30日		
	結果報告年月日			5月27日			8月27日				12月9日		2月20日		
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ Nm ³	0.1以下	0.00063			0.00047				0.00085		0.00052		

6. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去を行った年月日

号 炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	1-30	1-31	1-15	-	6-31	1-30	1-31	1-4	23-31	1-31		
2号炉	1-25	15-31	1-30	1-31	-	14-30	1-31	1-30	1-31	1-4		
3号炉	1-30	1-31	12-30	1-31	1-31	1-16	-	1-30	1-31	1-31		