

令和7年度 維持管理の状況に関する情報(クリーンパーク茂原)

1.処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	廃棄物の種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	一般廃棄物	トン	2575.83	3984.61	1888.82									
2号炉	一般廃棄物		1983.02	1574.58	3792.07									
3号炉	一般廃棄物		3711.79	3804.30	2437.42									

2.燃焼室中の燃焼ガスの温度 3.集じんに入流する燃焼ガスの温度 4.煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

測定位置	別紙,測定位置図のとおり
測定結果が得られた日	連続測定記録については、インターネットで公表することが難しいため資料を現地施設に取り揃えてあります。
測定結果	

5.煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度及びばい煙量又はばい煙濃度

1 号 炉	測定年月日			-	5月26日	6月9日								
	結果報告年月日			-	6月4日	6月17日								
	項目	単位	基準値											
	硫黄酸化物	ppm	30以下	-	3.4	3.1								
	ばいじん(O ₂ 12%)	g/ Nm ³	0.02以下	-	0.001未満	0.001未満								
	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	50以下	-	9未満	15								
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	70以下	-	23	63								
	全水銀	μ g/m ³	30以下	-	0.39	-								
	測定年月日			4月30日	-	-								
	結果報告年月日			5月26日	-	-								
2 号 炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/ Nm ³	0.1以下	0.00012	-	-								
	測定年月日			4月23日	-	6月23日								
	結果報告年月日			5月13日	-	7月2日								
	項目	単位	基準値											
	硫黄酸化物	ppm	30以下	3.3	-	4.1								
	ばいじん(O ₂ 12%)	g/ Nm ³	0.02以下	0.001未満	-	0.001未満								
	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	50以下	10未満	-	15未満								
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	70以下	34	-	17								
	全水銀	μ g/m ³	30以下	0.17	-	-								
	測定年月日			-	5月22日	-								
3 号 炉	結果報告年月日			-	6月19日	-								
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ m ³	0.1以下	-	0.000085	-								
	測定年月日			4月23日	-	6月23日								
	結果報告年月日			5月13日	-	7月2日								
	項目	単位	基準値											
	硫黄酸化物	ppm	30以下	4.9	-	5.0								
	ばいじん(O ₂ 12%)	g/ Nm ³	0.02以下	0.001未満	-	0.001未満								
	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	50以下	10未満	-	17未満								
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	70以下	24	-	26								
	全水銀	μ g/m ³	30以下	0.062	-	-								
4 号 炉	測定年月日			4月30日	-	-								
	結果報告年月日			5月16日	-	-								
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ m ³	0.1以下	0.000036	-	-								

