令和7年度 維持管理の状況に関する情報(クリーンパーク茂原)

1.処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	廃棄物の種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	一般廃棄物		2575.83	3984.61	1888.82	139.24								
2号炉	一般廃棄物	トン	1983.02	1574.58	3792.07	3281.36								
3号炉	一般廃棄物		3711.79	3804.30	2437.42	4020.91								

2.燃焼室中の燃焼ガスの温度 3.集じんに流入する燃焼ガスの温度 4.煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

測定位置	別紙,測定位置図のとおり
測定結果が得られた日	連続測定記録については、インターネットで公表することが難しいため資料を現地施設に取り揃えてあります。
測定結果	注他がたらいでは、イング - イットでムタッタことが無しいたの貝(代色が地形以に収り削んでのりより。

5.煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度及びばい煙量又はばい煙濃度

5.姓大刀	り排出される排刀人	1.02 7. 1.0	1 / / 版及	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	主里人はは、	0	•	ı	1	,	1	,	
1	測定年月日			=	5月26日	6月9日	=						
	結果報	强告年月日		=	6月4日	6月17日	=						
	項目	単位	基準値										
	硫黄酸化物	ppm	30以下	-	3.4	3.1	ī						
	ばいじん(O₂12%)	g/ Nm³	0.02以下	-	0.001未満	0.001未満	-						
号	塩化水素(O₂12%)	ppm	50以下	-	9未満	15	-						
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	70以下	=	23	63	=						
炉	全水銀	μg/m³	30以下	-	0.39	_	1						
	測定年月日			4月30日	=	=	^						
	結果報	₃ 告年月日		5月26日	=	=	^						
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ Nm³	0.1以下	0.00012	-	-	^						
	測定年月日			4月23日	-	6月23日	7月22日						
	結果報	设 告年月日		5月13日	-	7月2日	8月25日						
	項目	単位	基準値										
2	硫黄酸化物	ppm	30以下	3.3	=	4.1	=						
	ばいじん(O₂12%)	g/ Nm³	0.02以下	0.001未満	-	0.001未満	-						
号	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	50以下	10未満	-	15未満	-						
. <u>.</u>	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	70以下	34	=	17	=						
炉	全水銀	μg/m³	30以下	0.17	=	=	0.12						
İ	測定年月日			=	5月22日	=	7月30日						
İ	結果報	B告年月日		=	6月19日	=	8月26日						
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ m³	0.1以下	-	0.000085	-	0.000064						
	測定年月日			4月23日	=	6月23日	7月22日						
İ	結果報	結果報告年月日			=	7月2日	8月25日						
	項目	単位	基準値										
3	硫黄酸化物	ppm	30以下	4.9	=	5.0	=						
	ばいじん(O ₂ 12%)	g/ Nm³	0.02以下	0.001未満	-	0.001未満	-						
号	塩化水素(O₂12%)	ppm	50以下	10未満	=	17未満	=						
ı .=	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	70以下	24	=	26	=						
炉	全水銀	μg/m³	30以下	0.062	=	=	0.082						
	測定年月日			4月30日	=	=	7月30日						
	結果報	3 告年月日		5月16日	=	=	8月26日						_
	ダイオキシン類	ng-TEQ/ m³	0.1以下	0.000036	-	-	0.00046						

6. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去を行った年月日

号 炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	1~30	1~31	1~15	=								
2号炉	1~7	16~31	1~30	1~5,10~31								
3号炉	1~30	1~31	12~30	1~31								